TYPKONTROLLINTYG

SC0118-19

HANA Modulställning

Innehavare/Tillverkare

Företag

Orientek Inc., Unit 201, 30 Royal Crest Court, Markham, L3R9W8 Ontario, Kanada

Leverantör

HANA Sweden, Box 519, 201 25 Malmö
Talhu Oy, Petikontie 17, 01720 Vantaa

Produktnamn

HANA Modulställning

Produktbeskrivning

Enligt sidorna 2-12 i detta typkontrollintyg. Teknisk dokumentation enligt underlag till RISE, nr 8P08335, P103934.

Certifikat

RISE intygar att produkt enligt detta certifikat uppfyller kraven i Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2013:4 Ställningar, 10 § (RISE certifieringsregler SPCR 064) och SS-EN 12810-1 med tillhörande standarder.

Utvärderade systemkonfigurationer

Lastklass 2 – 4 (1,5 – 3,0 kN/m²), med förutsättningar enligt produktbeskrivningen.

Märkning

Samtliga huvudkomponenter ska vara försedda med varaktig märkning med tillverkningsår (2 siffror) och med HA enligt HA-XX, dock ska märkningen av stålplank QSR vara märkt QSR-XX och aluminiumtrappa med S9HA-XX. Produkterna kan också förses med RISE typkontrollmärke (exempel se nedan).

Giltighetstid

Typkontrollintyget gäller längst till och med 2030-04-23.

Övrigt

RISE utför årlig kontroll av typkontrollerade ställningskomponenter enligt avsnitt 5 i SPCR 064. Detta typkontrollintyg ersätter tidigare utgåvor med samma nummer. Typkontrollintyget utfärdades ursprungligen 2020-04-23

Signed by: Martin Tillander
Reason: I am the author of this document
Date & Time: 2020-11-12 12:54:03 +01:00

Martin Tillander

2019-12-09

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering
Box 857, 501 15 Borås
+46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

TYPKONTROLLERAD Arbetsmiljöverkets krav AFS 2013:4

Ackred. nr. 1002 Produktcertifiering ISO/IEC 17065

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.